

ausgestellte

PRÜFBESCHEINIGUNG

über Überprüfung der Eigenschaften und die Klassifikation für CE-Kennzeichen

Nr. CE-ZSTV-12-032

für das Erzeugnis:
Haustüren Art PROGRESSION

Antragsteller:
SLAVONA, s.r.o.
Stálkovská 258, 378 81 Slavonice, Tschechische Republik
IČ: 26140772

Hersteller:
SLAVONA, s.r.o.
Stálkovská 258, 378 81 Slavonice, Tschechische Republik
IČ: 26140772

Die Prüfstelle STV bestätigt mit dieser Prüfbescheinigung, dass:

- bei Mustern des Produktes die Konformität folgender Eigenschaften mit den grundlegenden Forderungen der Normen ermittelt wurde:

Eigenschaft	Norm der Klassifikation	Klassifikation/Wert
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	ČSN EN 12210	Klasse C4 - einflügelig Haustüren
Schlagregendichtheit	ČSN EN 12208	Klasse 3A - einflügelig Haustüren
Gefahrstoffe	Das Gesetz č. 356/2003 Sb., Ord.. MPO č. 231/2004 Sb., Ordnung. MPO č. 232/2004 Sb., Konstruktion Produkts Directive 76/769/EHS	Ohne Emission der flüchtigen organischen Verbindungen
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtung	-	npd
Akustische Eigenschaften	-	npd
Wärmedurchgangskoeffizient U	-	npd
Luftdurchlässigkeit	ČSN EN 12207	Klasse 4 - einflügelig Haustüren

Diese Prüfbescheinigung wird aufgrund des Prüfprotokolls Nr. AZL-040-12, herausgegeben den 20.11.2012 durch MENDELU, Prüfstelle in Zlín, Akkreditiertes Prüflaboratorium Nr. 1031 und des Prüfprotokolls über die Untersuchung der flüchtigen organischen Verbindungen Nr. NL-006-12, herausgegeben den 27.11.2012 durch MENDELU, Prüfstelle in Zlín, Notifiziertes Prüflaboratorium Nr. 1389, ausgestellt.

Aufgrund der oben genannten Prüfprotokolle wurde das Prüfprotokoll über die Anfangsprüfung des Produkttyps nach EN 14351-1+A1 Nr. 1389-CPD-12-031, herausgegeben den 27.11.2012 durch MENDELU, Prüfstelle in Zlín, Notifiziertes Prüflaboratorium Nr.1389, ausgestellt. Die Prüfprotokolle bilden den untrennbaren Bestandteil dieser Prüfbescheinigung.

Ausstellungsdatum: 27. November 2012

Gültigkeit bis: 27. November 2017



Ing. Miroslav Zapletal
Leiter der Prüfstelle STV