

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-138-20**

na výrobek:

Dřevěné vnější dveře, typ SC92 - KLASIK

žadatel:

SLAVONA, s.r.o.

Stálkovská 258, 378 81 Slavonice

Česká republika

IČ: 26140772

výrobce:

SLAVONA, s.r.o.

Stálkovská 258, 378 81 Slavonice

Česká republika

IČ: 26140772

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3 - jedno a dvoukřídlové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 3A - jedno a dvoukřídlové dveře
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	NPD
Akustické vlastnosti	-	NPD
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_D = 0,82 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře ze smrkového řeziva se sklem $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$)
		$U_D = 0,86 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře z modřínového řeziva se sklem $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$)
		$U_D = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře ze smrkového řeziva se sklem $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$)
		$U_D = 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře z modřínového řeziva se sklem $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$)
		$U_D = 0,68 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře ze smrkového řeziva s dveřní výplní $U_p=0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$)
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	$U_D = 0,72 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře z modřínového řeziva s dveřní výplní $U_p=0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$)
		třída 3 - jedno a dvoukřídlové dveře

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-033-15 vydaného dne 08.09.2015 Oznamujícím subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Datum vydání: 13. listopadu 2020

Platnost do: 13. listopadu 2023



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV