

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-137-20**

na výrobek:

Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché, typ SOLID COMFORT SC92

žadatel:

SLAVONA, s.r.o.
Stálkovská 258, 378 81 Slavonice
Česká republika
IČ: 26140772

výrobce:

SLAVONA, s.r.o.
Stálkovská 258, 378 81 Slavonice
Česká republika
IČ: 26140772

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C5 - jednokřídlové okno
		třída C4 - jednokřídlové balkónové dveře a dvoukřídlové okno a balkónové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 8A - jednokřídlové okno s viditelným kováním
		třída E1950 - jednokřídlové okno se skrytým kováním
		třída E1050 - jednokřídlové balkónové dveře
		třída E750 - dvoukřídlové okno
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	třída 9A - dvoukřídlové balkónové dveře
		Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	NPD
Akustické vlastnosti	-	NPD
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_w = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okno ze smrkového řeziva se sklem $U_g = 0,5 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Swisspacer
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 - jednokřídlové a dvoukřídlové okno a balkónové dveře

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-028-15 vydaného dne 11.08.2015 Oznamujícím subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Datum vydání: 13. listopadu 2020

Platnost do: 13. listopadu 2023

Zkušebna STV, LDF MENDELU, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV

