

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-075-19**

na výrobek:

Dřevěné zdvižně posuvné balkónové dveře, typ HS PORTAL SC92 – HS92

žadatel a výrobce:

SLAVONA, s.r.o.**Stálkovská 258, 378 81 Slavonice****Česká republika****IČ: 26140772**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C4
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 0
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	NPD
Akustické vlastnosti *	Deklarovaná hodnota	$R_w (C; C_{tr}) = 29 (-1; -2)$ dB - zdvižně posuvné balkónové dveře se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 35 (-2; -6)$ dB $R_w (C; C_{tr}) = 29 (-1; -3)$ dB - zdvižně posuvné balkónové dveře se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 35 (-4; -8)$ dB nebo $R_w (C; C_{tr}) = 33 (-2; -7)$ dB
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_w = 0,82$ W/(m².K) - zdvižně posuvné balkónové dveře ze smrkového řeziva se sklem $U_g=0,5$ W/m ² .K a s rámečkem Swisspacer Ultimate $U_w = 0,88$ W/(m².K) - zdvižně posuvné balkónové dveře ze smrkového řeziva se sklem $U_g=0,6$ W/m ² .K a s rámečkem Swisspacer Ultimate
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4

* Hodnoty akustických vlastností platí pro celkovou plochu okna $\leq 2,7$ m². Pro okna větších rozměrů platí dle přílohy B ČSN EN 14351-1+A1 - 2,7 m² < celková plocha $\leq 3,6$ m² - R_w opravené o -1 dB; 3,6 m² < celková plocha $\leq 4,6$ m² - R_w opravené o -2 dB; 4,6 m² < celková plocha - R_w opravené o -3 dB.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-016-14 vydaného dne 01.07.2014 AZL č. 1030.1 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o stanovení zvukové izolace oken podle ČSN EN 14351-1+A1, příloha B č. Rw-016-14 vydaného dne 10.11.2014 Oznaměným subjektem č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. U-046-14 vydaného dne 11.11.2014 Oznaměným subjektem č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-037-19 vydaný dne 12.12.2019 Oznaměným subjektem č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Datum vydání: 12. prosince 2019**Platnost do: 12. prosince 2024**
Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV