



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: **SLAVONA, s r. o.**
Stálkovská 258
378 81 Slavonice

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku

č. CV – 10 – 0599/Z

Výrobek: **Okno dřevěné, typ SOLID COMFORT SC78**

Výrobce: viz. Žadatel

Popis:

Rám a křídlo	Čtyřvrstvá napojovaná lamela CINK B1 (96/86 mm), smrk; konstrukční spoje kolíkový spoj - kontra, lepidlo RAKOL D4
Další profily	Okapnice rámová GUTMANN FP 7605 s koncovkami FP 7605, křídlová okapnice GUTMANN FP 7605 s koncovkami FP 7605
Izolační sklo	Planitherm One 4 mm – distanční profil SWS Šedý 20 mm, argon – Planilux 4 mm
Těsnění	Pracovní spára: vnitřní: SH118 - pryžové, dutinové, vkládané, v rozích ohýbané, nastřižené; středové: D3550, dutinové, vkládané, v rozích ohýbané, nastřižené; vnější: dutinové, vkládané
Způsob zasklení	Předložná páska (2 x 9) mm Illbruck, zasklívací lišty z masivu, vnější těsnění neutrálním silikonovým tmelem WURT, vnitřní těsnění AC 6008 PRIMO
Odvodnění a dekomprese	Zasklívací drážka: odvodnění 2x (12,0 x 4,0) mm, dekomprese 2x (12,0 x 4,0) mm, odvodnění rámu 7 otvory o průměru 8 mm
Kování	Celoobvodové kování Siegenia Aubi TITAN AF

Výsledek:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Součinitel prostupu tepla U_w	ČSN EN ISO 12567-1	1,1 W/(m ² .K)

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami požadovanými normou:

Vyhovuje ČSN 73 0540, část 2

- na doporučený požadovaný součinitel prostupu tepla

$$U_{NW} \leq 1,20 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$$

Podklady: Protokol o zkouškách č. 334/10. CSI, a.s. Zlín, AO 212

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolu o zkouškách. Osvědčuje pouze výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Datum vydání: **9.7.2010**
Platnost do: **9.7.2012**
Vypracoval: Ing. Nizar Al-Hajjar



RNDr. Josef Vrána, CSc.
vedoucí pracoviště