MENDELU
Zkušebna stavebně
truhlářských výrobků
a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-010-26

na výrobek:

Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché, typ CLIPPER

výrobce:

SLAVONA, s.r.o.
Stálkovská 258, 378 81 Slavonice
Česká republika
IČO: 26140772

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída **C5** - jednokřídlové okno a třikřídlové balkónové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída **E1500** - jednokřídlové okno
		třída **E1050** - třikřídlové balkónové dveře
Akustické vlastnosti *	Deklarovaná hodnota	**R_w (C; C_{tr}) = 33 (-1; -7) dB** - okno se sklem R_w (C; C_{tr}) = 30 (-2; -6) dB
		R_w (C; C_{tr}) = 34 (-1; -6) dB - okno se sklem R_w (C; C_{tr}) = 33 (-2; -7) dB
		R_w (C; C_{tr}) = 35 (-1; -6) dB - okno se sklem R_w (C; C_{tr}) = 35 (-4; -8) dB
		R_w (C; C_{tr}) = 35 (-1; -5) dB - okno se sklem R_w (C; C_{tr}) = 35 (-2; -6) dB
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	**U_w = 0,88 W/(m^2.K)** - okno dřevina smrk se sklem U_g = 0,6 W/m^2.K a s distančním profilem Swisspacer Ultimate
		U_w = 0,81 W/(m^2.K - okno dřevina smrk se sklem U_g = 0,5 W/m^2.K a s distančním profilem Swisspacer Ultimate
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída **4** - jednokřídlové okno a třikřídlové balkónové dveře

* Hodnoty akustických vlastností platí pro celkovou plochu okna ≤ 2,7 m^2. Pro okna větších rozměrů platí dle přílohy B EN 14351-1+A2 - 2,7 m^2 < celková plocha ≤ 3,6 m^2 - R_w opravené o -1 dB; 3,6 m^2 < celková plocha ≤ 4,6 m^2 - R_w opravené o -2 dB; 4,6 m^2 < celková plocha - R_w opravené o -3 dB.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-021-22 vydaného dne 21.04.2022 Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: **30. ledna 2026**

Platnost do: **30. ledna 2029**

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku
1

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín