MENDELU
Zkušebna stavebně
truhlářských výrobků
a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-011-26

na výrobek:
Dřevěné dveře vnější, typ CLIPPER

výrobce:
SLAVONA, s.r.o.
Stálkovská 258, 378 81 Slavonice
Česká republika
IČO: 26140772

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída **C4** - jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída **3A** - jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	**U_D = 0,91 W/(m².K)** - jednokřídlové dveře, dřevina smrk se sklem U_g = 0,6 W/m².K s distančním profilem Swisspacer Ultimate
		U_D = 0,84 W/(m².K) - jednokřídlové dveře, dřevina smrk se sklem U_g = 0,5 W/m².K s distančním profilem Swisspacer Ultimate
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída **4** - jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-037-22 vydaného dne 03.06.2022 Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: **30. ledna 2026**

Platnost do: **30. ledna 2029**

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku
1

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín